

Wszystkim zainteresowanym

*dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pt.:

**Część I: Modernizacja pól rozdzielczych średniego napięcia w rozdzielni 6 kV RG „A”.**  
**Część II: Wykonanie układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej.**

Znak sprawy CZOK/58/10

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące materiałów przetargowych zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ww przetarg, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje:

**Pytanie:**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 3.4 Zamawiający określił iż modernizację pól średniego napięcia należy wykonać zgodnie z projektem nr 07/SZD/2010 pt. „Przebudowa pól rozdzielczych nr 4,5,6,7,8,9 rozdzielni 6 kV RG „A”. Linia kablowa 6 kV przyłącza nr 2 z GPZ Biskupice” oraz projektu nr 10/SZD/2010 Rozdzielnia 20 kV. Transformator suchy 20/6 kV 10MVA Przebudowa pól nr 15,16 rozdzielni 6 kV RG „A”. Linia kablowa 20kV przyłącza nr 1 z GPZ Wierzbowa”. Czy przedstawione w powyższych projektach technicznych zakresy prac dotyczące zabudowy linii kablowej 6 kV, rozdzielni 20 kV oraz transformatora 20/6 kV 10 MVA są również przedmiotem zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że: budowa linii kablowej 6 kV, budowa linii kablowej 20 kV, zabudowa transformatora 20/6 kV 10MVA nie są przedmiotem przetargu o nr CZOK/58/10.

Zadanie polega na modernizacji pól rozdzielczych średniego napięcia w rozdzielni 6 kV RG „A”. Przy czym przebudowę pól rozdzielczych nr 4,5,6,7,8,9 rozdzielni 6 kV RG „A” dla przyłącza nr 2 GPZ Biskupice – należy zrealizować zgodnie z projektem Nr 07/SZD/2010 z czerwca 2010r., którego pełna nazwa brzmi: „Przebudowa pól 4, 5, 6, 7, 8, 9 rozdzielni 6 kV RG”A”. Linia kablowa 6 kV przyłącza 2 z GPZ Biskupice” a przebudowę pól nr 15,16 zgodnie z projektem Nr 10/SZD/2010, którego pełna nazwa brzmi: „Rozdzielnia 20 kV. Transformator suchy 20/6 kV 10 MVA. Przebudowa pól 15, 16 rozdzielni 6 kV RG”A”. Linia kablowa 20 kV przyłącza 1 z GPZ Wierzbowa.” Przedmiotowe dokumentacje znajdują się w siedzibie Zamawiającego SRK S.A. Zakład CZOK Ruch II rejon „Pstrowski” 41-808 Zabrze ul. Szybowa 2 oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ZASTĘPCA DYREKTORA NACZELNEGO  
ds. Gospodarki Mieszkaniowej

Janusz Hylewski

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Zastępca Dyrektora Naczelnego  
ds. Likwidacji Kopalni i Zakładów Sierdzimiska

Mironłan Siemion